



Adm.vedtak

Saksgang		
Vedtaksstype	Vedtaksdato	Vedtaksnr
Delegert administrasjon	30.12.2011	029/11

Driftsgodkjenning av Værøy skole i hht. §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Saksopplysninger:

Det har over år vært arbeidet med å få driftsgodkjenning av Værøy skole. Det første forsøket ble lagt på is da det ble vedtatt å bygge ny skole på Værøy. Rektor har nedlagt et betydelig og systematisk arbeid i samarbeid med Helse- og Miljøtilsyn Salten og kommuneoverlegen. Det vises til utførlig rapport i saksframlegget fra Hekse- og miljøtilsyn Salten som vedlegges.

På denne bakgrunn fattes følgende vedtak:

Vedtak:

På bakgrunn av nye kartleggingsrapporter og de tiltak som er gjort i 2011 er det foretatt en ny vurdering i forhold til driftsgodkjenning av virksomheten.

Værøy skole innvilges driftsgodkjenning for nybygget i hht. §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Med hjemmel i kommunehelsetjenestelovens §4a-8 må følgende punkter rettes, før driftsgodkjenning kan innvilges for gammel-bygget ved skolen. Gammel-bygget må:

1. vurderes grundig med tanke på mulige fuktproblemer i følgende rom: tekstil/håndarbeid, svømmehall, div./sløyd/keramikk, guttegarderobe, kjeller under basseng og klasserom plan 2. Eventuelle påviste fuktproblemer utbedres ved renoveringen (§§13 og 19)
2. få utbedret ventilasjonen (§19)
3. få installert bedre reguleringsmuligheter for temperatur (§19)

Paragrafhenvisingene i listen ovenfor gjelder forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Forhold	Frist
Pkt. 1-3	Værøy kommune må innen 30.04.2012 utarbeide en tidsfestet plan for disse utbedringstiltakene.

Det skal meldes skriftlig til kommuneoverlegen, med kopi til Helse- og miljøtilsyn Salten når påleggene er utført, jamfør fristene. Inntil disse punktene er utført regnes gammel-bygget ved Værøy skole som "ikke godkjent" i hht. §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.