



MELDINGSNUMMER  
001A

DATO:  
24.09.2012

VÅR REF:  
8020/ 2010-ET-0361

DATO:  
Svolvær 24. september 2012

### AVVIKSSKJEMA

Dette avviksskjemaet håndterer avvik fra retningslinjer for bygging av Lofotkrafts sterkstrømsanlegg samt fiberanlegg tilhørende Lofotkraft AS på Værøy. Retningslinjene er beskrevet i avtalen «Avtale om bygging og drift av sterkstrømsanlegg samt fiberanlegg tilhørende Lofotkraft AS på Værøy» og dette skjemaet blir et vedlegg til denne avtalen. Avviksskjemaet er gyldig og arbeidet kan starte når skjemaet er underskrevet av begge parter.

#### Strekning/område (kart skal alltid vedlegges):

Marka

#### Beskrivelse av avvik:

På grunn av vernede kulturminner i området er det umulig å opprettholde minstekrav til avstand på strekning i vedlagte kart. En korridor på 3m fra asfaltkant langs veien er klarert av NFK for inngrep. Der vannledning ligger mer enn 0.5m fra asfaltkant kan minsteavstand ikke holdes. Deler av strekningen er det heller ikke mulig å opprettholde avstand pga privat eiendom.

#### Beskrivelse av tiltak:

Vannledningen er av eternitt. Vannledningen byttes til plast for hele strekningen.

#### Kostnader:

Kostnadene ved tiltakene skal bæres av Lofotkraft og Værøy Kommune

Spesifisering(ved behov):

Grøftkostnader bæres i sin helhet av Lofotkraft. Kostnadene ved håndtering, omkobling og tilkobling(anboringer) av vannledninger bæres av Værøy Kommune. 50 % av kostnadene for materiell til utskifting av vannledningen bæres av Lofotkraft, de resterende 50 % av Værøy Kommune.

#### Underskrift

For Lofotkraft AS

Teknisk sjef Værøy Kommune



MELDINGSNUMMER  
001B

DATO:  
24.09.2012

VÅR REF:  
8020/ 2010-ET-0361

DATO:  
Svolvær 24. september 2012

### AVVIKSSKJEMA

Dette avviksskjemaet håndterer avvik fra retningslinjer for bygging av Lofotkrafts sterkstrømsanlegg samt fiberanlegg tilhørende Lofotkraft AS på Værøy. Retningslinjene er beskrevet i avtalen «Avtale om bygging og drift av sterkstrømsanlegg samt fiberanlegg tilhørende Lofotkraft AS på Værøy» og dette skjemaet blir et vedlegg til denne avtalen. Avviksskjemaet er gyldig og arbeidet kan starte når skjemaet er underskrevet av begge parter.

#### Strekning/område (kart skal alltid vedlegges):

Marka

#### Beskrivelse av avvik:

På grunn av vernede kulturminner i området er det umulig å opprettholde minstekrav til avstand på strekning i vedlagte kart. En korridor på 3m fra asfaltkant langs veien er klarert av NFK for inngrep. Der vannledning ligger mer enn 0.5m fra asfaltkant kan minsteavstand ikke holdes. Deler av strekningen er det heller ikke mulig å opprettholde avstand pga privat eiendom.

#### Beskrivelse av tiltak:

Vannledningen er av eternitt. Vannledningen byttes til plast der minstekrav ikke kan overholdes.

#### Kostnader:

Kostnadene ved tiltakene skal bæres av Lofotkraft og Værøy Kommune

Spesifisering(ved behov):

Grøftekostnader bæres i sin helhet av Lofotkraft. Kostnadene ved håndtering, omkobling og tilkobling(anboringer) av vannledninger bæres av Værøy Kommune. Alle kostnadene for materiell til utskifting av vannledningen bæres av Lofotkraft.

#### Underskrift

For Lofotkraft AS

Teknisk sjef Værøy Kommune